

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αθήνα 15-2-2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14

Αριθμ. πρωτ:2374

Τ.Κ.11522

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ

ΤΗΛ:210-6404206

FAX: 210-6404644

Email:a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΧΙΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΝΕΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ -1 ΕΠΙΠΕΔΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σε απάντηση του από 15-2-2019 έγγραφο της εταιρείας « ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» και με αριθμ. πρωτ. 2344/15-2-2019 της υπηρεσίας μας, με θέμα: «Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό Μεταλλικών Ραφιών »σας διευκρινίζουμε τα εξής:

- A) Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα υλικά, δηλαδή τα υλικά από τα οποία αποτελείται το ράφι, οι ποσότητες και οι αξίες τους και όχι μόνο η συνολική προσφερόμενη τιμή,
- B) Οι ραφιέρες θα πρέπει να είναι πέντε (5) επίπεδα-ράφια καθ' ύψος και πέντε (5) πλάτες. Το πάνω πάνω ράφι δεν θα είναι οροφής αλλά θα είναι ενεργό ράφι,
- Γ) Στο σχεδιά μας που αφορά το Αρχείο Νο1 πίσω από την πόρτα δεν υπάρχει ραφιέρα,
- Δ) Το handy διάτρητο είναι για την στήριξη των ραφιερών θα τοποθετηθεί μεταξύ τους στο πάνω μέρος της κολώνας ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής, θα υπάρξουν τρία (3) σημεία στήριξης ανά διάδρομο, μία στην αρχή μία στη μέση και μία στο τέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ